



АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2026 года

№ 1487

п. Шексна

Об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на основании Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в целях обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту возможного пожара, руководствуясь ст. 31 Устава Шекснинского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить требования к проходам, проездам и подъездам к зданиям и строениям жилой застройки территории Шекснинского муниципального округа в соответствии со ст. 67 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности:

1.1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к жилым домам, общеобразовательного учреждения, детского дошкольного образовательного учреждения, лечебного учреждения, административного центра;

1.2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

1.3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- двусторонней ориентации домов;

1.4. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

1.5. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду при отсутствии разграничительного ограждения между ними.

1.6. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники.

1.7. К водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12х12 метров.

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений всех форм собственности и ведомственной принадлежности, ответственных за эксплуатацию зданий и сооружений:

2.1. Проверить фактическое состояние прилегающей к зданиям территории и принять необходимые меры в соответствии с п.1 настоящего постановления для обеспечения возможности беспрепятственного подъезда пожарных автомобилей к очагам возможного пожара.

2.2. По содержанию дорог на подведомственной территории объекта руководствоваться требованиями ст. 98 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

3. Рекомендовать администрации Шекснинского муниципального округа обращать особое внимание на подведомственной территории на правильность парковки личного автомобильного транспорта граждан у жилых домов, особенно в ночное время, для обеспечения беспрепятственного подъезда пожарной техники к очагу возможного пожара.

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования в газете «Звезда», подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Шекснинского муниципального округа Меньшикова С.М.

Временно исполняющий полномочия
Главы Шекснинского муниципального округа

С.М. Меньшиков