



АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2026 года

№ 1300

п. Шексна

Об утверждении Порядка содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Шекснинского муниципального округа и на прилегающих к ним территориях

В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории населенных пунктов Шекснинского муниципального округа, руководствуясь статьей 30 Устава Шекснинского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Шекснинского муниципального округа и на прилегающих к ним территориях, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шекснинского муниципального округа, начальникам территориальных отделов и управлений администрации Шекснинского муниципального округа провести инвентаризацию источников наружного противопожарного водоснабжения на подведомственных территориях до 01 июля 2026 года. По результатам проведенной инвентаризации составить и утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях (приложение 2).

3. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шекснинского муниципального округа, начальникам территориальных отделов и управлений администрации Шекснинского муниципального округа:

обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на подведомственной территории;

обеспечить подъезды и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время;

обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров и осуществления проверки их состояния;

обеспечить ежегодное проведение не реже 2 раз в год (весной и осенью) проверок состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, результаты проверки оформлять актом.

4. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенные в населенных пунктах Шекснинского муниципального округа и прилегающих к ним территориях:

обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения;

обеспечить подъезды и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время;

обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров, и осуществления проверки их состояния;

5. Ответственность за обеспечение содержания источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся в ведении и (или) пользовании Отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шекснинского муниципального округа и территориальных отделов и управлений администрации Шекснинского муниципального округа, возложить на заместителя Главы Шекснинского муниципального округа, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства и транспорта администрации Шекснинского муниципального округа, начальников территориальных отделов и управлений администрации округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования в газете «Звезда», подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Шекснинского муниципального округа Меньшикова С.М.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Шекснинского муниципального
округа

от 16.06.2026 года № 1300

приложение 1

ПОРЯДОК
содержания и эксплуатации источников наружного
противопожарного водоснабжения в населенных пунктах
Шекснинского муниципального округа
и на прилегающих к ним территориях

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов Шекснинского муниципального округа (далее - Порядок) и прилегающих к ним территориях, находящихся в ведении и (или) пользовании отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и территориальных отделов и управлений администрации Шекснинского муниципального округа.

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

источники наружного противопожарного водоснабжения - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, в том числе пожарные водоемы, используемые для целей пожаротушения, и обеспечивающие забор необходимого количества воды в течение необходимого времени (далее – источники НПВ);

пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;

пожарный водоем - водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

пожарный резервуар - инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

противопожарный водопровод - водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;

система водоснабжения - комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю;

система противопожарного водоснабжения - система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды;

пожаротушение, тушение пожаров - действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров.

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между Отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, территориальными отделами и управлениями администрации Шекснинского муниципального округа и подразделениями пожарной охраны и применяется в целях надлежащего содержания и эксплуатации источников НПВ на территории Шекснинского муниципального округа.

1.4. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, территориальные отделы и управления администрации Шекснинского муниципального округа несут ответственность за надлежащее состояние соответствующих источников НПВ.

1.5. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный доступ к источникам НПВ для использования их в целях пожаротушения.

2. Создание, содержание и эксплуатация источников НПВ

2.1. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, территориальные отделы и управления администрации Шекснинского муниципального округа осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по содержанию и эксплуатации расположенных на подведомственной территории источников НПВ.

2.2. Комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер включает в себя, в том числе:

- расчет требуемого в соответствии с требованиями пожарной безопасности количества источников НПВ;

- создание и устройство источников НПВ;

- эксплуатацию источников НПВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- финансирование мероприятий по созданию, содержанию источников НПВ и ремонтно-профилактическим работам;

- обеспечение беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны к источникам НПВ;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии источников НПВ;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников НПВ, расположенных на подведомственной территории;

- оснащение источников НПВ соответствующими обозначениями и указателями направления движения к ним в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- обеспечение беспрепятственного проезда к источникам НПВ и площадкам для забора воды из них, очистка подъездов и источников НПВ от мусора, снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке источников НПВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- уведомление администрации Шекснинского муниципального округа и подразделений пожарной охраны о невозможности использования источников НПВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети

и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников НПВ.

2.3. Источники НПВ должны находиться в исправном состоянии, обеспечивать беспрепятственный забор воды из них, требуемый расход воды на пожаротушение, и требуемый запас воды в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.4. Источники НПВ должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды для целей пожаротушения в любое время года.

2.5. Создание и размещение источников НПВ на территории населенных пунктов Шекснинского муниципального округа и на прилегающих к ним территориях, их характеристики определяются в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.6. Установка указателей, обозначающих источники НПВ, и направления движения к ним, возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства и транспорта и территориальные отделы и управления администрации Шекснинского муниципального округа, в ведении и (или) пользовании которых находятся источники НПВ.

2.7. Источники НПВ допускается использовать только в целях пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников НПВ

3.1. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и территориальные отделы администрации Шекснинского муниципального округа должны в установленном порядке вести учет источников НПВ.

3.2. В целях учета всех источников НПВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и территориальные отделы и управления администрации Шекснинского муниципального округа не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников НПВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников НПВ Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и территориальные отделы и управления округа должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников НПВ проверяется не менее двух раз в год (весной и осенью) представителями Отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, территориальных отделов и управлений администрации Шекснинского муниципального округа совместно с представителями подразделений пожарной охраны. Обследования (проверки) проводятся в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

В актах обследования отражаются все обнаруженные неисправности и недостатки в организации содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, выявленных при их обследовании (проверке).

3.3.1. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

3.3.1.1 Неисправности (недостатки), исключающие забор воды:

а) Отсутствие указателя (координатной таблички), либо нечёткие надписи на ней.

б) Отсутствие подъезда или невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту.

в) Невозможность обнаружения гидранта (засыпан грунтом, мусором, загромождён автотранспортом, скрыт под слоем льда (снег) заасфальтирован).

г) Невозможность установить пожарную колонку (сдвинут колодец, колодец завален грунтом, затоплен грязью, низкое расположение стока, сбита резьба на стояке, сужены проушины на верхнем фланце, мешают болты на верхнем фланце).

д) Наличие технических дефектов, (заглушен, отсутствует стояк или шток, не закреплён стояк или забит грунтом, трещина в стояке, шток проворачивается или погнут, не соответствуют геометрические размеры длинны штока и его формы, разбит фланец).

е) Отключен от магистрали или заморожен.

3.3.1.2 Неисправности (недостатки), не исключаяющие забор воды:

а) Указатель (табличка) не соответствует действительности (номер дома, тип гидранта, тип сети, диаметр сети, координаты, плохо видны надписи) или выполнен не по ГОСТ).

б) Низкое давление в сети, гидрант не закрывается, отсутствует дренаж колодца, сдвинуто кольцо колодца, отсутствует крышка стояка или колодца гидранта, течь из под фланца, вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод), отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.

3.3.1.3. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

при отрицательных температурах от 0 до -15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.3.1.4. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

отсутствие указателя (координатной таблички);

нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;

низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);

негерметичен (не держит воду);

отсутствует упорный брус;

не закреплён упорный брус;

неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;

наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по предотвращению их замерзания.

3.3.1.5. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;
нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);
неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;
невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;
отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

3.3.1.6. При проверке других источников НПВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.4. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, территориальные отделы и управления администрации Шекснинского муниципального округа заводят на источники НПВ учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.5. Подразделения пожарной охраны сообщают в Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, территориальные отделы и управления администрации Шекснинского муниципального округа обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников НПВ, выявленных при тушении пожаров, при обследовании (проверке) источников НПВ, проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.6. При проверке других источников НПВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.7. Под испытанием источников НПВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

4. Ремонт и реконструкция источников НПВ

4.1. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, территориальные отделы администрации Шекснинского муниципального округа, в ведении и (или) пользовании которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны после получения сообщения о неисправности произвести ремонт данного источника. Источники противопожарного централизованного водоснабжения должны обслуживаться специализированной организацией.

4.2. Технические характеристики источников НПВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента получения сообщения о неисправности или обнаружения неисправности. Ремонт пожарных водоемов, резервуаров, пирсов к водным

объектам должен быть произведен в течение 14 дней с момента получения сообщения о неисправности или обнаружения неисправности.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Шекснинского муниципального
округа

от 16.06.2026 года

№ 1300

приложение 2

Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения
в населенных пунктах Шекснинского муниципального округа
и на прилегающих к ним территориях

№ п/п	Вид источника НПВ (пожарный гидрант, пожарный пирс, пожарный водоем, водонапорная башня)	Место нахождения источника НПВ	Принадлежность	Ёмкость (куб. м)
1	2	3	4	5
1.				
2.				